

Projektnr.: 10 (net) 14291-0475 80

Projektnr.: 10 (station) 60

Størrelsesforhold 1: 500 ØE tegn.nr.:


Arbejdssted: Mårslet, Mustrupvej, 0,4kV forbindelse under Giber Å

Følles render med:
 TDC kontakmand Tlf.:
 INSTALLATØR kontakmand Tlf.:
 kontakmand Tlf.:

Signaturer for elforsvning, stikledninger, vejbelysning, vejunderføringer og Fibernet.

- : Transformestation (Type)
- : 10 kV kabel (50, 95, 150 eller 240 mm² PEX-AL)
- - - : 0,4 kV kabel (50, 95, 150 eller 240 mm² PEX-M-AL)
- : Eksisterende anlæg
- Generelt : Kabler nedlægges 0,55 m fra skel i 0,7 m - 0,9 m dybde.

Østjysk Energi den 6/11-08 Sign. TBA



ØSTJYSK ENERGI

Knudsminde 10,
8300 Odder.
Telefon 8780 1177
Telefax 8780 1199

Dato/Sign.: 2008.11.04/11.31.26/TBA
Gyldig Til: 2009.01.04
Tegn.nr.
Tlf. 1167. MUSTRUPVEJ 75, MÅRSLET

Målestok: 5 10 15 20 25 m