Projektnr.: 10 (net) 14 80 204-0217

Projektnr.: 10 (station) 60

Størrelsesforhold 1: 500 ØE tegn.nr. :

Arbejdssted: Mårslet, Mustrupvej, stibelysning v. Giber Å

Fælles render med:

TDC kontaktmand Tlf.:

INSTALLATØR kontaktmand Tlf.:

kontaktmand Tlf.:

Signaturer for elforsyning, stikledninger, vejbelysning, vejunderføringer og Fibernet.

: Transformerstation (Type)

: 10 kV kabel (50, 95, 150 eller 240 mm² PEX-AL)

: 0,4 kV kabel (50, 95, 150 eller 240 mm² PEX-M-AL)

: Fordelingsskab ABB fælles for el, telefon, antenne og Fibernet.

: Stikledning - udbygges af aut. elinstallatør - nedgraves fælles for el, telefon og evt. antenne.

: Multirør (50mm 5x10+12x7, 50mm 10x10, 40mm 6x10 eller 40mm 12x7)

: Microkabelrør 12mm

: Fiber Samleboks (ABF, Dantex stor, Dantex lille eller lang afgreningsmuffe)

: Vejunderføring x antal - ø 110 mm røde PEH rør klasse A. Nedlægges af bygherren i flugt af 0,55 m fra skel, eller ud for skel som vist - dybde 0,7 m for 0,4 kV kabler og 0,9 m for 10 kV kabler.

: Kontaktorskab for vejbelysning.

: Vejbelysningskabel (2 x 2,5 mm², 4 x 2,5 mm² eller 4 x 6 mm² PVIK)

:

6595 : Vejbelysningsarmatur: (Type Philips SGS252 GB)

Parkstolpe: (Type Dan intra, bordlæt f. nedgrav. ø60)

Lyspunktshøjde: 4,0 m Placering: 95 m fra: stikmast

Lyskilde: 50 W NAV-T Spejlindstilling: 6

: Vejbelysningsarmatur: (Type)

Parkstolpe: (Type)

Lyspunktshøjde: m Placering: m fra:

Lyskilde: Spejlindstilling:

: Eksisterende anlæg

Generelt : Kabler nedlægges 0,55 m fra skel i 0,7 m - 0,9 m dybde.

Østjysk Energi den 5/11-08 Sign. TBA

Fase S nedstikkes

ØSTJYSK ENERGI

Knudsminde 10,
8300 Odder.
Telefon 8780 1177
Telefax 8780 1199

Dato/Sign.: 2008.11.04/09:42:22/ TBA
Gyldig Til: 2009.01.04
Tegn.nr.
Mål: 1 : 500
Trf. 1167. MUSTRUPVEJ 75, MÅRSLET

Målestok: 5 10 15 20 25 m